



Kanal : Basisadresse + 1 Basisadresse + 3

Betriebsanleitung Kanalrelais KR 462 / KR465

BÜRK MOBARIME GmbH, Postfach 3760 D-78026 VS-Schwenningen

Ausgänge 5 (KR 465), bzw. 2 (KR 462) unabhängige Kanäle mit je einem Umschaltkontakt. Belastbarkeit pro Kontakt: 250 V, 150 W, 1250 VA
 Eingang MOBALINE, 20 Veff > Ueff > 10 Veff, 50 Hz, frequenz-/amplitudenmoduliert, polaritätsunabhängig
 Schaltfunktion minütlich, Programmierung gemäß Spezifikationen der steuernden Hauptuhr oder der Zeitzentrale MTC
 Signalfunktion Beginn minutlich, Dauer 1 .. 99 s, Programmierung gemäß Spezifikationen der steuernden Hauptuhr oder der Zeitzentrale MTC
 Zustandsanzeige Kontrolllampe (LED) je Kanal. Bei eingeschaltetem Relais sekundlich blinkend.
 Ruhezustand Bei eingesetzter Basisadresse 00 0000 werden alle Kanalrelais ausgeschaltet, bzw. bleiben ausgeschaltet.
 Stromaufnahme < 5 mA
 Abmessungen 95 x 95 x 45 mm
 Montage auf DIN - Standardmontageschienen TS 35 (35 x 15) nach EN 50022 (DIN 46277), TS 35 (35 x 7,5) nach EN 50022 (DIN 46277),
 TS 32 nach EN 50035 (DIN 46277).

Funktion	Kanal	Funktion	Kanal	
01	00000000		33	00000000
02	00000001		34	00000001
03	00000010		35	00000010
04	00000011		36	00000011
05	00000100		37	00000100
06	00000101		38	00000101
07	00000110		39	00000110
08	00000111		40	00000111
09	00001000		41	00001000
10	00001001		42	00001001
11	00001010		43	00001010
12	00001011		44	00001011
13	00001100		45	00001100
14	00001101		46	00001101
15	00001110		47	00001110
16	00001111		48	00001111
17	00010000		49	00010000
18	00010001		50	00010001
19	00010010		51	00010010
20	00010011		52	00010011
21	00010100		53	00010100
22	00010101		54	00010101
23	00010110		55	00010110
24	00010111		56	00010111
25	00011000		57	00011000
26	00011001		58	00011001
27	00011010		59	00011010
28	00011011		60	00011011
29	00011100		61	00011100
30	00011101		62	00011101
31	00011110		63	00011110
32	00011111		64	00011111

Standort

Box - Nummer

BB-200266.00

Basis-Adresse		Basis-Adresse	
Funktion	Kanal	Funktion	Kanal
	01		33
	02		34
	03		35
	04		36
	05		37
	06		38
	07		39
	08		40
	09		41
Licht Eingang Ost	10 X		42
Licht Eingang West	11		43
Licht Garage	12		44
	13		45
Storen Süd	14		46
	15		47
	16		48
	17		49
	18		50
	19		51
	20		52
	21		53
	22		54
	23		55
	24		56
	25		57
	26		58
	27		59
	28		60
	29		61
	30		62
	31		63
	32		64
Verteilerkasten Parterre	7		
Standort	Box - Numm		

	36		
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
	43		
	44		
	45		
	46		
	47		
	48		
	49		
Heizung	50 X		
Ventilation Keller	51		
	52		
	53		
	54		
	55		
	56		
	57		
	58		
	59		
	60		
	61		
	62		
	63		
	64		
Unterverteiler 1. OG	8		
Standort	Box - Numm		

Comment	Box	Base - Address
	8	50 x x x x

Bezeichnungsschild, selbsklebend